

Протокол №X1-2019-29 (3)
заседания центральной закупочной комиссии
АО «Храми ГЭС I»

08.02.2019г.

Вопрос:

Рассмотрение предложений, представленных компаниями для принятия участия в открытом запросе предложений №X1-2019-29, на приобретение и замене статора генератора №2, для нужд АО «Храми ГЭС I».

Открытый запрос предложений был опубликован в газетах «Алиа» и «Резонанс» 14 января 2019г.

Срок предоставления предложений – 24 января 2019г.

Рассмотрение предоставленных предложений состоялось 28 января 2019г.

Заседание в целях рассмотрения процедуры переторжки №1 состоялось 8 февраля 2019г.

Члены закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии:

Топурия Давид - Исп. обязанности коммерческого директора.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Угулава Василий - Менеджер ОМТС и ХО;

Члены закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена - Зам. председателя закупочной комиссии/
Финансовый директор;

Габуния Гия - Главный инженер;

Бикошвили Нуну - Бухгалтер;

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Гиоргий - Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности.







Закупочная комиссия рассмотрела протокол результатов процедуры переторжки №1 от 08.02.2019г., касательно открытого запросе предложений №X1-2019-29 на приобретение и замене статора генератора №2.

Рассмотрев протокол процедуры переторжки №1 и документацию, закупочная комиссия АО «Храми ГЭС I» приняла следующее решение:

1. Установить следующую очередность предложений в порядке увеличения предложенных цен (см. Приложение 1):
 - АО «Сакенергоремonti» - 3,774,999.00 лари (без НДС);
 - ООО «Палада» - 4,001,002.39 лари (без НДС);

2. Признать открытый запрос предложений №X1-2019-29 не состоявшимся из-за предоставленных высоких цен к сравнению с бюджетом Обществу;
3. Провести закупочные процедуры открытого запроса предложений №X1-2019-29 заново.
4. При объявлении процедуры закупки на приобретение и замене статора генератора №2, рекомендовано, официально уведомить потенциальных поставщиков-производителей путем направления писем-приглашений.

Правдивость принятого решения члены закупочной комиссии заверяют подписями:

Председатель закупочной комиссии		Топурия Давид
Зам. председателя закупочной комиссии		Мчедлидзе Елена
Член комиссии		Габуня Гиа
Член комиссии		Бикошвили Нуну
Приглашенный эксперт		Цикуришвили Гиоргий
Ответственный секретарь закупочной комиссии		Угулава Василий

Приложение 1


Приобретение и замена статора генератора №2 №X1-2019-29	Ед. Измерен ия	Количес тво	Наименование Компании			
			АО "Саженергорремонта"		ООО "Палада"	
			Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)
Поставка статора генератора №2						
Поставка комплекта обмотки статора	компл	1	1,655,469.92	1,655,469.92	1,706,789.49	1,706,789.49
Поставка комплекта деталей статора необмотанного	компл	1	950,818.23	950,818.23	980,293.59	980,293.59
Поставка комплекта деталей крепления сердечника статора	компл	1	206,164.48	206,164.48	212,555.57	212,555.57
Поставка ЗИП	компл	1	85,542.87	85,542.87	88,194.70	88,194.70
Поставка монтажных приспособлений	компл	1	73,849.96	73,849.96	76,139.31	76,139.31
Поставка инструмента для сборки сердечника	компл	1	62,772.45	62,772.45	64,718.42	64,718.42
Поставка изолирующих материалов, лаков, компаунда, замазок, эмалей, клей	компл	2	32,309.36	64,618.71	33,310.95	66,621.89
Поставка приспособления для центровки активного железа	компл	1	104,620.79	104,620.79	108,000.00	108,000.00
Поставка приспособления для опресовки активной стали	компл	1	61,541.63	61,541.63	63,449.42	63,449.42
Замена статора генератора №2			3,265,399.04		3,366,762.39	
Замена стержневой обмотки статора с применением формопластичных материалов	компл	1	162,444.50	162,444.50	186,700.00	186,700.00
Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками	шт	10	2,430.55	24,305.50	3,820.00	38,200.00
Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне «бухтения» до 50% длины паза	компл	192	136.68	26,241.80	287.50	55,200.00
Восстановление цилиндрической формы сердечника статора в плане и по высоте с применением домкратов и мостовых кранов	компл	10	3,016.53	30,165.30	2,530.00	25,300.00
Осмотр, дефектация, ремонт (замена) дефектной части системы термоконтроля по спинке статора в камере холодного воздуха	компл	1	1,885.30	1,885.30	5,900.00	5,900.00
Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов	компл	1	2,496.80	2,496.80	5,900.00	5,900.00

Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала	компл	2	8,713.31	17,426.61	12,600.00	25,200.00
Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя	компл	1	968.15	968.15	2,500.00	2,500.00
Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов	шт	4	191.08	764.30	150.00	600.00
Изолирование головок стержней (сверху)	шт	192	217.35	41,732.15	286.46	55,000.00
Изолирование головок стержней (снизу)	шт	240	235.45	56,509.10	271.88	65,250.00
Изолирование стыка перемычки	шт	96	118.89	11,413.62	158.33	15,200.00
Изолирование соединительных и выводных шин	шт	12	106.15	1,273.82	204.17	2,450.00
Удаление изоляционного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы (сверху)	шт	192	59.71	11,464.82	65.10	12,500.00
Удаление изоляционного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы (снизу)	шт	240	89.38	21,452.04	91.67	22,000.00
Распайка и пайка головок стержней, катушек (снизу)	шт	240	70.49	16,917.04	77.29	18,550.00
Распайка и пайка головок стержней, катушек (сверху)	шт	192	46.97	9,019.04	65.10	12,500.00
Срезка и накладка бандажей на лобовые части обмотки, шины, перемычки с последующей пропиткой	шт	384	30.12	11,566.74	32.68	12,550.00
Разъединение, очистка, обезжиривание и сварка (пайка) соединительных шин, перемычек	шт	12	267.51	3,210.17	296.67	3,560.00
Проведение высоковольтных испытаний на главном генераторе до или после ремонта, с участием персонала Подрядчика. Проведение испытаний ротора и статора главного генератора включая токопровод и контактные кольца	шт	12	199.57	2,394.89	237.50	2,850.00
Снятие, ремонт, установка нажимной гребенки статора (вверху)	шт	12	97.66	1,171.90	223.33	2,680.00
Снятие, ремонт, установка нажимной гребенки статора (внизу)	шт	12	110.38	1,324.60	100.00	1,200.00
Замена стыков и кронштейнов бандажного кольца (сверху)	шт	87	238.38	20,738.65	281.61	24,500.00
Замена стыков и кронштейнов бандажного кольца (снизу)	шт	86	268.40	23,082.62	297.67	25,600.00
Пуско наладочные работы				499,969.46		621,890.00

Испытание обмотки статора с водяным охлаждением, шин, перемычек, напорного и сливного коллекторов на плотность и прочность с устранением протечек и восстановлением условного прохода	компл	0.3	7,133.70	2,140.11	11,666.67	3,500.00
Центровка статора генератора относительно вращающихся частей гидроагрегата в плане и по высоте при помощи клиньев, фиксация "маяков", крепление к фундаменту	компл	1	7,490.39	7,490.39	8,850.00	8,850.00
			9,630.50		12,350.00	
Срок поставки, исполнения работ			31.12.2021г.		31.12.2021г.	
Аванс			30%		50%	
Общая стоимость предложени Лари (без НДС)			3,774,999.00		4,001,002.39	

Точность заполненной информации заверено членами Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

Топурия Давид – Исполняющий обязанности коммерческого директора 


Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена – Финансовый директор 

Габуня Гиа – Главный инженер 

Бикошвили Нуну – Бухгалтер 

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Гиоргий – Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Угулава Василий – Менеджер ОМТС и ХО 