

Протокол №X1-2020-32 (2)
заседания центральной закупочной комиссии
АО «Храми ГЭС I»

07.02.2020г.

Вопрос:

Рассмотрение предложений, представленных компаниями для принятия участия в открытом запросе предложений №X1-2020-32, на приобретение и замене статора генератора №2, для нужд АО «Храми ГЭС I».

Открытый запрос предложений был опубликован в газетах «Алия» и «Резонанс» 13 января 2020г.

Срок предоставления предложений – 24 января 2020г.

Скорректированный срок предоставления предложений – 31 января 2020г.

Рассмотрение предоставленных предложений состоялось 31 января 2020г.

Дополнительное рассмотрение Акта технической комиссии состоялось 7 февраля 2020г.

Члены закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии:

Топурия Давид - Исполн. обязанности коммерческого директора.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Угулава Василий - Менеджер ОМТС и ХО;

Члены закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена - Зам. председателя закупочной комиссии/
Финансовый директор;

Габуния Гия - Главный инженер;

Бикошвили Нуну - Бухгалтер;

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Гиоргий - Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности.

Рассмотрев Акта технической комиссии от 07.02.2020г. и предложения, предоставленные вышеуказанными компаниями, закупочная комиссия АО «Храми ГЭС I» приняла следующее решение:

1. Установить следующую очередность предложений в порядке увеличения предложенных цен (см. Приложение 1):
 - АО «Energony» - 5,292,268.61 лари (без НДС);
 - ООО «Палада» - 5,370,729.189 лари (без НДС);
2. Признать АО «Energony» победителем открытого запроса предложений №X1-2020-32;

3. Поручить Исполняющему обязанности коммерческого директора АО «Храми ГЭС I» оформить договор на приобретение и замене статора генератора №2 с АО «Energony».


Правдивость принятого решения члены закупочной комиссии заверяют подписями:

Председатель закупочной комиссии



Топурия Давид

Зам. председателя закупочной комиссии



Мchedлидзе Елена

Член комиссии



Габуния Гиа

Член комиссии




Бикошвили Нуну

Приглашенный эксперт



Цикуришвили Георгий

Ответственный секретарь
закупочной комиссии



Угулава Василий

Приложение 1

Замена статора генератора №2 (№X1-2020-32)	Ед. Измерения	Количество	Наименование Компании					
			АО "Energyon"		ООО "Палада"		ООО "Джорджия Спецгидроэнергомонтаж"	
			Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Доллар за единицу (без НДС)	Стоимость Доллар итого (без НДС)
Наименование работ			488,050.54		541,736.00			
Замена стержневой обмотки статора с применением формопластичных материалов	компл	1	158,598.61	158,598.61	176,044.00	176,044.00		
Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками	шт	10	2,371.98	23,719.76	2,632.90	26,329.00		
Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне «бухтения» до 50% длины паза	компл	192	133.36	25,605.10	148.03	28,422.00		
Восстановление цилиндрической формы сердечника статора в плане и по высоте с применением домкратов и мостовых кранов	компл	10	2,946.78	29,467.80	3,270.90	32,709.00		
Осмотр, дефектация, ремонт (замена) дефектной части системы термоконтроля по спинке статора в камере холодного воздуха	компл	1	1,819.00	1,819.00	2,019.00	2,019.00		
Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, переключек, устранение закупорок вентиляционных каналов	компл	1	2,407.50	2,407.50	2,672.00	2,672.00		
Проверка крепления секторов сердечника статора между собой с изготовлением, уплотнением или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала	компл	2	8,506.50	17,013.00	9,442.00	18,884.00		
Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя	компл	1	959.79	959.79	1,065.00	1,065.00		
Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов	шт	4	180.83	723.32	200.75	803.00		
Изолирование головок стержней (сверху)	шт	192	212.16	40,734.90	235.50	45,216.00		


Изолирование головок стержней (снизу)	шт	240	229.84	55,162.78	255.13	61,231.00		
Изолирование стыка перемычки	шт	96	116.30	11,164.38	129.08	12,392.00		
Изолирование соединительных и выводных шин	шт	12	102.10	1,225.15	113.33	1,360.00		
Удаление изоляционного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы (сверху)	шт	192	58.20	11,175.08	64.60	12,404.00		
Удаление изоляционного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы (снизу)	шт	240	87.31	20,954.88	96.92	23,260.00		
Распайка и пайка головок стержней, катушек (снизу)	шт	240	68.76	16,501.54	76.33	18,319.00		
Распайка и пайка головок стержней, катушек (сверху)	шт	192	45.84	8,800.75	50.88	9,769.00		
Срезка и накладка бандажей на лобовые части обмотки, шины, перемычки с последующей пропиткой	шт	384	29.47	11,315.25	32.71	12,560.00		
Разъединение, очистка, обезжиривание и сварка (пайка) соединительных шин, перемычек	шт	12	261.88	3,142.59	290.67	3,488.00		
Проведение высоковольтных испытаний на главном генераторе до или после ремонта, с участием персонала Подрядчика. Проведение испытаний ротора и статора главного генератора включая токопровод и контактные кольца	шт	12	196.61	2,359.35	218.25	2,619.00		
Снятие, ремонт, установка нажимной гребенки статора (вверху)	шт	12	94.52	1,134.20	104.92	1,259.00		
Снятие, ремонт, установка нажимной гребенки статора (внизу)	шт	12	107.00	1,284.00	118.75	1,425.00		
Замена стыков и кронштейнов бандажного кольца (сверху)	шт	87	232.83	20,256.17	258.44	22,484.00		
Замена стыков и кронштейнов бандажного кольца (снизу)	шт	86	261.93	22,525.64	290.73	25,003.00		
Пуско наладочные работы				9,417.07		10,453.00		390,320.00

Испытание обмотки статора с водяным охлаждением, шин, переключек, напорного и сливного коллекторов на плотность и прочность с устранением протечек и восстановлением условного прохода	компл	0.3	7,033.47	2,110.04	7,806.67	2,342.00		
Центровка статора генератора относительно вращающихся частей гидроагрегата в плане и по высоте при помощи клиньев, фиксация "маяков", крепление к фундаменту	компл	1	7,307.03	7,307.03	8,111.00	8,111.00		
Срок выполнения работ			7 месяцев с получения оборудования на объекте		7 месяцев с получения оборудования на объекте			
Аванс			30% после предоставления банковской гарантии		30% после предоставления банковской гарантии			
Общая стоимость предложении Доллар (без НДС)			-		-		390,320.00	
Общая стоимость предложении Лари (без НДС)			497,467.61		552,189.00		1,129,351.89	

Курс Национального банка Грузии в день открытие предложение (31.01.2020) - 1 USD = 2.8934 GEL

Точность заполненной информации заверено членами Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

Топурия Давид – Исполняющий обязанности коммерческого директора 


Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена – Финансовый директор 

Габуня Гиа – Главный инженер 

Бикошвили Нуну – Бухгалтер 

Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Георгий – Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности 

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Угулава Василий – Менеджер ОМТС и ХО 

Приложение 1

Поставка статора генератора гидроагрегата №2 (№X1-2020-32)	Ед. Измерения	Количество	Наименование Компании					
			АО "Energy"		ООО "Палада"		ООО "Джорджия Спецгидроэнергомонтаж"	
			Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Доллар за единицу (без НДС)	Стоимость Доллар итого (без НДС)
Поставка комплекта обмотки статора	компл	1	2,035,439.40	2,035,439.40	2,045,516.92	2,045,516.92		
Поставка комплекта деталей статора необмотанного	компл	1	774,000.00	774,000.00	777,832.10	777,832.10		
Поставка комплекта деталей крепления сердечника статора	компл	1	1,169,062.50	1,169,062.50	1,174,850.56	1,174,850.56		
Поставка ЗИП	компл	1	105,135.00	105,135.00	105,655.53	105,655.53		
Поставка монтажных приспособлений	компл	1	68,757.00	68,757.00	69,097.42	69,097.42		
Поставка инструмента для сборки сердечника	компл	1	253,485.00	253,485.00	254,740.01	254,740.01		
Поставка изолирующих материалов, лаков, компаунда, замазок, эмалей, клей	компл	2	39,725.55	79,451.10	39,922.23	79,844.47		
Поставка приспособления для центровки активного железа	компл	1	105,135.00	105,135.00	105,655.53	105,655.53		
Поставка приспособления для опресовки активной стали	компл	1	204,336.00	204,336.00	205,347.67	205,347.67		
Срок поставки			12 месяцев		12 месяцев		9.5 месяцев	
Аванс			30% после предоставления банковской гарантии		30% после предоставления банковской гарантии		30% после предоставления банковской гарантии	
Общая стоимость предложения Доллар (без НДС)			-		-		1,827,000.00	
Общая стоимость предложения Лари (без НДС)			4,794,801.00		4,818,540.189		5,286,241.80	

Курс Национального банка Грузии в день открытие предложение (31.01.2020) - 1 USD = 2.8934 GEL

Точность заполненной информации заверено членами Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

Топурия Давид


– Исполняющий обязанности коммерческого директора



Заместитель Председателя Закупочной комиссии:
Мчедлидзе Елена – Финансовый директор



Габуня Гиа – Главный инженер



Бикошвили Нуну – Бухгалтер



Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Георгий – Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Угулава Василий – Менеджер ОМТС и ХО

